

苏州市吴中区水费管理所 1 月管网末梢水水质检测结果

| 检测项目 | 采样地点 | 度假区 | 胥口 | 木渎水厂 | 合格情况 |
|--|-----------|------------|------------|------------|------|
| | 采样时间 | 1月17日 | 1月17日 | 1月17日 | |
| | 样品状态 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | |
| 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 菌落总数 | cfu/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 砷 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
| 镉 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
| 铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 合格 |
| 汞 | mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 合格 |
| 硒 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
| 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| 氟化物 | mg/L | 0.35 | 0.30 | 0.33 | 合格 |
| 硝酸盐 （以 N 计） | mg/L | 0.255 | 0.228 | 0.232 | 合格 |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.0047 | <0.000032 | 0.0008 | 合格 |
| 四氯化碳 | mg/L | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | 合格 |
| 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
| 甲醛 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 合格 |
| 氯酸盐 | mg/L | 0.062 | 0.048 | 0.049 | 合格 |
| 色度（铂钴色度 单位） | / | <5 | <5 | <5 | 合格 |
| 浑浊度（NTU） | NTU | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无 | 无 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格 |
| pH | / | 7.35 | 7.37 | 7.32 | 合格 |
| 铝 | mg/L | 0.038 | 0.037 | 0.036 | 合格 |
| 铁 | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
| 锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 合格 |
| 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 锌 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 氯化物 | mg/L | 51.0 | 46.4 | 47.2 | 合格 |
| 硫酸盐 | mg/L | 74.7 | 68.2 | 66.2 | 合格 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 251 | 236 | 247 | 合格 |
| 总硬度（以 CaCO ₃ 计） | mg/L | 137 | 139 | 144 | 合格 |
| 高锰酸盐指数 （COD _{Mn} 法以 O ₂ 计） | mg/L | 1.45 | 1.46 | 1.44 | 合格 |

| | | | | | |
|----------------|------|--------|--------|--------|----|
| 挥发酚类 (以苯酚计) | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 总 α 放射性 | Bq/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
| 总 β 放射性 | Bq/L | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 合格 |
| 游离余氯 | mg/L | 0.25 | 0.20 | 0.27 | 合格 |
| 总氯 | mg/L | 0.34 | 0.28 | 0.37 | 合格 |

苏州市吴中区水费管理所 1 月管网末梢水水质检测结果

| 检测项目 | 采样地点 | 金庭水厂 | 邓尉水厂 | 合格情况 |
|--|-----------|------------|------------|------|
| | 采样时间 | 1 月 17 日 | 1 月 17 日 | |
| | 样品状态 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | |
| 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 菌落总数 | cfu/mL | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 砷 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
| 镉 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | 合格 |
| 铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | 合格 |
| 汞 | mg/L | <0.00004 | <0.00004 | 合格 |
| 硒 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
| 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| 氟化物 | mg/L | 0.42 | 0.37 | 合格 |
| 硝酸盐 （以 N 计） | mg/L | 0.059 | 0.056 | 合格 |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.0058 | 0.0068 | 合格 |
| 四氯化碳 | mg/L | <0.0000056 | <0.0000056 | 合格 |
| 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | 合格 |
| 甲醛 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | 合格 |
| 氯酸盐 | mg/L | 0.030 | <0.005 | 合格 |
| 色度（铂钴色度 单位） | / | <5 | <5 | 合格 |
| 浑浊度（NTU） | NTU | 0.22 | 0.24 | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| pH | / | 7.28 | 7.39 | 合格 |
| 铝 | mg/L | 0.080 | 0.079 | 合格 |
| 铁 | mg/L | <0.03 | <0.03 | 合格 |
| 锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 合格 |
| 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 锌 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 氯化物 | mg/L | 54.1 | 54.0 | 合格 |
| 硫酸盐 | mg/L | 72.9 | 75.5 | 合格 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 199 | 193 | 合格 |
| 总硬度（以 CaCO ₃ 计） | mg/L | 110 | 108 | 合格 |
| 高锰酸盐指数 （COD _{Mn} 法以 O ₂ 计） | mg/L | 1.21 | 1.19 | 合格 |

| | | | | |
|----------------|------|--------|--------|----|
| 挥发酚类 (以苯酚计) | mg/L | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 总 α 放射性 | Bq/L | <0.005 | <0.005 | 合格 |
| 总 β 放射性 | Bq/L | 0.18 | 0.16 | 合格 |
| 游离余氯 | mg/L | 0.21 | 0.15 | 合格 |
| 总氯 | mg/L | 0.30 | 0.26 | 合格 |

苏州市吴中区水费管理所 1 月二次供水水质检测结果

| 检测项目 | 采样地点 | 采香花苑 | 子胥花园 | 合格情况 |
|--|-----------|------------|------------|------|
| | 采样时间 | 1月17日 | 1月17日 | |
| | 样品状态 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | |
| 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 菌落总数 | cfu/mL | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 砷 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
| 镉 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | 合格 |
| 铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | 合格 |
| 汞 | mg/L | <0.00004 | <0.00004 | 合格 |
| 硒 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
| 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| 氟化物 | mg/L | 0.30 | 0.34 | 合格 |
| 硝酸盐 （以 N 计） | mg/L | 0.232 | 0.237 | 合格 |
| 三氯甲烷 | mg/L | <0.000032 | 0.0018 | 合格 |
| 四氯化碳 | mg/L | <0.0000056 | <0.0000056 | 合格 |
| 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | 合格 |
| 甲醛 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | 合格 |
| 氯酸盐 | mg/L | 0.050 | 0.049 | 合格 |
| 色度（铂钴色度 单位） | / | <5 | <5 | 合格 |
| 浑浊度（NTU） | NTU | 0.26 | 0.20 | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| pH | / | 7.34 | 7.35 | 合格 |
| 铝 | mg/L | 0.038 | 0.039 | 合格 |
| 铁 | mg/L | <0.03 | <0.03 | 合格 |
| 锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 合格 |
| 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 锌 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 氯化物 | mg/L | 47.2 | 47.0 | 合格 |
| 硫酸盐 | mg/L | 69.3 | 66.0 | 合格 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 247 | 244 | 合格 |
| 总硬度（以 CaCO ₃ 计） | mg/L | 139 | 141 | 合格 |
| 高锰酸盐指数 （COD _{Mn} 法以 O ₂ 计） | mg/L | 1.61 | 1.48 | 合格 |

| | | | | |
|----------------|------|--------|--------|----|
| 挥发酚类 (以苯酚计) | mg/L | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 总 α 放射性 | Bq/L | <0.005 | <0.005 | 合格 |
| 总 β 放射性 | Bq/L | 0.18 | 0.16 | 合格 |
| 游离余氯 | mg/L | 0.24 | 0.22 | 合格 |
| 总氯 | mg/L | 0.33 | 0.38 | 合格 |

苏州市吴中区水费管理所 1 月二次供水水质检测结果

| 检测项目 | 采样地点 | 云山诗意 | 雀梅花园 | 合格情况 |
|--|-----------|------------|------------|------|
| | 采样时间 | 1月17日 | 1月17日 | |
| | 样品状态 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | |
| 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 菌落总数 | cfu/mL | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 砷 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
| 镉 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | 合格 |
| 铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | 合格 |
| 汞 | mg/L | <0.00004 | <0.00004 | 合格 |
| 硒 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
| 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| 氟化物 | mg/L | 0.32 | 0.32 | 合格 |
| 硝酸盐 （以 N 计） | mg/L | 0.241 | 0.237 | 合格 |
| 三氯甲烷 | mg/L | <0.000032 | <0.000032 | 合格 |
| 四氯化碳 | mg/L | <0.0000056 | <0.0000056 | 合格 |
| 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | 合格 |
| 甲醛 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | 合格 |
| 氯酸盐 | mg/L | 0.049 | 0.051 | 合格 |
| 色度（铂钴色度 单位） | / | <5 | <5 | 合格 |
| 浑浊度（NTU） | NTU | 0.25 | 0.26 | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| pH | / | 7.32 | 7.33 | 合格 |
| 铝 | mg/L | 0.037 | 0.038 | 合格 |
| 铁 | mg/L | <0.03 | <0.03 | 合格 |
| 锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 合格 |
| 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 锌 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 氯化物 | mg/L | 46.9 | 47.0 | 合格 |
| 硫酸盐 | mg/L | 67.9 | 68.1 | 合格 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 239 | 246 | 合格 |
| 总硬度（以 CaCO ₃ 计） | mg/L | 142 | 140 | 合格 |
| 高锰酸盐指数 （COD _{Mn} 法以 O ₂ 计） | mg/L | 1.50 | 1.54 | 合格 |

| | | | | |
|----------------|------|--------|--------|----|
| 挥发酚类 (以苯酚计) | mg/L | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 总 α 放射性 | Bq/L | <0.005 | <0.005 | 合格 |
| 总 β 放射性 | Bq/L | 0.15 | 0.14 | 合格 |
| 游离余氯 | mg/L | 0.18 | 0.24 | 合格 |
| 总氯 | mg/L | 0.29 | 0.34 | 合格 |

苏州市吴中区水费管理所 2 月管网末梢水水质检测结果

| 检测项目 | 采样地点 | 度假区 | 胥口 | 木渎水厂 | 合格情况 |
|--|-----------|------------|------------|------------|------|
| | 采样时间 | 2月20日 | 2月20日 | 2月20日 | |
| | 样品状态 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | |
| 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 菌落总数 | cfu/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 砷 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
| 镉 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
| 铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 合格 |
| 汞 | mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 合格 |
| 硒 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
| 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| 氟化物 | mg/L | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 合格 |
| 硝酸盐 （以 N 计） | mg/L | 0.472 | 0.471 | 0.471 | 合格 |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.0011 | 0.0009 | 0.0004 | 合格 |
| 四氯化碳 | mg/L | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | 合格 |
| 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
| 甲醛 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 合格 |
| 氯酸盐 | mg/L | 0.045 | 0.050 | 0.048 | 合格 |
| 色度（铂钴色度 单位） | / | <5 | <5 | <5 | 合格 |
| 浑浊度（NTU） | NTU | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无 | 无 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格 |
| pH | / | 7.45 | 7.48 | 7.49 | 合格 |
| 铝 | mg/L | 0.041 | 0.044 | 0.042 | 合格 |
| 铁 | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
| 锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 合格 |
| 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 锌 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 氯化物 | mg/L | 45.4 | 45.6 | 45.3 | 合格 |
| 硫酸盐 | mg/L | 64.1 | 66.6 | 66.0 | 合格 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 197 | 204 | 196 | 合格 |
| 总硬度（以 CaCO ₃ 计） | mg/L | 138 | 109 | 127 | 合格 |
| 高锰酸盐指数 （COD _{Mn} 法以 O ₂ 计） | mg/L | 1.45 | 1.52 | 1.48 | 合格 |

| | | | | | |
|----------------|------|--------|--------|--------|----|
| 挥发酚类 (以苯酚计) | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 总 α 放射性 | Bq/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
| 总 β 放射性 | Bq/L | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 合格 |
| 游离余氯 | mg/L | 0.23 | 0.19 | 0.25 | 合格 |
| 总氯 | mg/L | 0.30 | 0.27 | 0.34 | 合格 |

苏州市吴中区水费管理所 2 月管网末梢水水质检测结果

| 检测项目 | 采样地点 | 金庭水厂 | 邓尉水厂 | 合格情况 |
|--|-----------|------------|------------|------|
| | 采样时间 | 2月20日 | 2月20日 | |
| | 样品状态 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | |
| 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 菌落总数 | cfu/mL | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 砷 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
| 镉 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | 合格 |
| 铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | 合格 |
| 汞 | mg/L | <0.00004 | <0.00004 | 合格 |
| 硒 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
| 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| 氟化物 | mg/L | 0.35 | 0.33 | 合格 |
| 硝酸盐 （以 N 计） | mg/L | 0.486 | 0.487 | 合格 |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.0019 | 0.0013 | 合格 |
| 四氯化碳 | mg/L | <0.0000056 | <0.0000056 | 合格 |
| 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | 合格 |
| 甲醛 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | 合格 |
| 氯酸盐 | mg/L | 0.055 | 0.049 | 合格 |
| 色度（铂钴色度 单位） | / | <5 | <5 | 合格 |
| 浑浊度（NTU） | NTU | 0.23 | 0.22 | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| pH | / | 7.46 | 7.47 | 合格 |
| 铝 | mg/L | 0.039 | 0.038 | 合格 |
| 铁 | mg/L | <0.03 | <0.03 | 合格 |
| 锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 合格 |
| 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 锌 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 氯化物 | mg/L | 44.6 | 45.0 | 合格 |
| 硫酸盐 | mg/L | 63.0 | 63.0 | 合格 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 203 | 208 | 合格 |
| 总硬度（以 CaCO ₃ 计） | mg/L | 126 | 130 | 合格 |
| 高锰酸盐指数 （COD _{Mn} 法以 O ₂ 计） | mg/L | 1.46 | 1.53 | 合格 |

| | | | | |
|----------------|------|--------|--------|----|
| 挥发酚类 (以苯酚计) | mg/L | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 总 α 放射性 | Bq/L | <0.005 | <0.005 | 合格 |
| 总 β 放射性 | Bq/L | 0.15 | 0.16 | 合格 |
| 游离余氯 | mg/L | 0.13 | 0.39 | 合格 |
| 总氯 | mg/L | 0.24 | 0.49 | 合格 |

苏州市吴中区水费管理所 2 月二次供水水质检测结果

| 检测项目 | 采样地点 | 采香花苑 | 子胥花园 | 合格情况 |
|--|-----------|------------|------------|------|
| | 采样时间 | 2 月 20 日 | 2 月 20 日 | |
| | 样品状态 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | |
| 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 菌落总数 | cfu/mL | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 砷 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
| 镉 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | 合格 |
| 铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | 合格 |
| 汞 | mg/L | <0.00004 | <0.00004 | 合格 |
| 硒 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
| 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| 氟化物 | mg/L | 0.30 | 0.33 | 合格 |
| 硝酸盐 （以 N 计） | mg/L | 0.472 | 0.449 | 合格 |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.0001 | 0.0019 | 合格 |
| 四氯化碳 | mg/L | <0.0000056 | <0.0000056 | 合格 |
| 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | 合格 |
| 甲醛 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | 合格 |
| 氯酸盐 | mg/L | 0.050 | 0.047 | 合格 |
| 色度（铂钴色度 单位） | / | <5 | <5 | 合格 |
| 浑浊度（NTU） | NTU | 0.25 | 0.20 | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| pH | / | 7.48 | 7.49 | 合格 |
| 铝 | mg/L | 0.041 | 0.042 | 合格 |
| 铁 | mg/L | <0.03 | <0.03 | 合格 |
| 锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 合格 |
| 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 锌 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 氯化物 | mg/L | 45.0 | 44.1 | 合格 |
| 硫酸盐 | mg/L | 68.1 | 62.6 | 合格 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 202 | 198 | 合格 |
| 总硬度（以 CaCO ₃ 计） | mg/L | 128 | 130 | 合格 |
| 高锰酸盐指数 （COD _{Mn} 法以 O ₂ 计） | mg/L | 1.48 | 1.51 | 合格 |

| | | | | |
|----------------|------|--------|--------|----|
| 挥发酚类 (以苯酚计) | mg/L | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 总 α 放射性 | Bq/L | <0.005 | <0.005 | 合格 |
| 总 β 放射性 | Bq/L | 0.15 | 0.14 | 合格 |
| 游离余氯 | mg/L | 0.23 | 0.20 | 合格 |
| 总氯 | mg/L | 0.32 | 0.32 | 合格 |

苏州市吴中区水费管理所 2 月二次供水水质检测结果

| 检测项目 | 采样地点 | 云山诗意 | 雀梅花园 | 合格情况 |
|--|-----------|------------|------------|------|
| | 采样时间 | 2 月 20 日 | 2 月 20 日 | |
| | 样品状态 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | |
| 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 菌落总数 | cfu/mL | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 砷 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
| 镉 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | 合格 |
| 铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | 合格 |
| 汞 | mg/L | <0.00004 | <0.00004 | 合格 |
| 硒 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
| 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| 氟化物 | mg/L | 0.32 | 0.33 | 合格 |
| 硝酸盐 （以 N 计） | mg/L | 0.46 | 0.46 | 合格 |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.0008 | 0.0009 | 合格 |
| 四氯化碳 | mg/L | <0.0000056 | <0.0000056 | 合格 |
| 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | 合格 |
| 甲醛 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | 合格 |
| 氯酸盐 | mg/L | 0.048 | 0.046 | 合格 |
| 色度（铂钴色度 单位） | / | <5 | <5 | 合格 |
| 浑浊度（NTU） | NTU | 0.22 | 0.21 | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| pH | / | 7.50 | 7.52 | 合格 |
| 铝 | mg/L | 0.038 | 0.043 | 合格 |
| 铁 | mg/L | <0.03 | <0.03 | 合格 |
| 锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 合格 |
| 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 锌 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 氯化物 | mg/L | 44.1 | 44.9 | 合格 |
| 硫酸盐 | mg/L | 63.0 | 64.1 | 合格 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 201 | 204 | 合格 |
| 总硬度（以 CaCO ₃ 计） | mg/L | 124 | 138 | 合格 |
| 高锰酸盐指数 （COD _{Mn} 法以 O ₂ 计） | mg/L | 1.56 | 1.45 | 合格 |

| | | | | |
|----------------|------|--------|--------|----|
| 挥发酚类 (以苯酚计) | mg/L | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 总 α 放射性 | Bq/L | <0.005 | <0.005 | 合格 |
| 总 β 放射性 | Bq/L | 0.16 | 0.15 | 合格 |
| 游离余氯 | mg/L | 0.20 | 0.23 | 合格 |
| 总氯 | mg/L | 0.30 | 0.34 | 合格 |

苏州市吴中区水费管理所 3 月管网末梢水水质检测结果

| 检测项目 | 采样地点 | 度假区 | 胥口 | 木渎水厂 | 合格情况 |
|--|-----------|------------|------------|------------|------|
| | 采样时间 | 3月12日 | 3月12日 | 3月12日 | |
| | 样品状态 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | |
| 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 菌落总数 | cfu/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 砷 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
| 镉 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
| 铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 合格 |
| 汞 | mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 合格 |
| 硒 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
| 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| 氟化物 | mg/L | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 合格 |
| 硝酸盐 （以 N 计） | mg/L | 0.708 | 0.691 | 0.693 | 合格 |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.0032 | 0.0028 | 0.0027 | 合格 |
| 四氯化碳 | mg/L | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | 合格 |
| 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
| 甲醛 | mg/L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 合格 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 合格 |
| 氯酸盐 | mg/L | 0.060 | 0.061 | 0.062 | 合格 |
| 色度（铂钴色度 单位） | / | <5 | <5 | <5 | 合格 |
| 浑浊度（NTU） | NTU | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无 | 无 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格 |
| pH | / | 7.42 | 7.48 | 7.42 | 合格 |
| 铝 | mg/L | 0.044 | 0.043 | 0.040 | 合格 |
| 铁 | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
| 锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 合格 |
| 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 锌 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 氯化物 | mg/L | 44.4 | 44.6 | 44.3 | 合格 |
| 硫酸盐 | mg/L | 61.5 | 62.8 | 61.8 | 合格 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 232 | 228 | 239 | 合格 |
| 总硬度（以 CaCO ₃ 计） | mg/L | 128 | 126 | 122 | 合格 |
| 高锰酸盐指数 （COD _{Mn} 法以 O ₂ 计） | mg/L | 1.44 | 1.49 | 1.50 | 合格 |

| | | | | | |
|----------------|------|--------|--------|--------|----|
| 挥发酚类 (以苯酚计) | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 总 α 放射性 | Bq/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
| 总 β 放射性 | Bq/L | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 合格 |
| 游离余氯 | mg/L | 0.22 | 0.18 | 0.24 | 合格 |
| 总氯 | mg/L | 0.33 | 0.30 | 0.34 | 合格 |

苏州市吴中区水费管理所 3 月管网末梢水水质检测结果

| 检测项目 | 采样地点 | 金庭水厂 | 邓尉水厂 | 合格情况 |
|--|-----------|------------|------------|------|
| | 采样时间 | 3 月 12 日 | 3 月 12 日 | |
| | 样品状态 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | |
| 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 菌落总数 | cfu/mL | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 砷 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
| 镉 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | 合格 |
| 铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | 合格 |
| 汞 | mg/L | <0.00004 | <0.00004 | 合格 |
| 硒 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
| 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| 氟化物 | mg/L | 0.30 | 0.31 | 合格 |
| 硝酸盐 （以 N 计） | mg/L | 0.733 | 0.705 | 合格 |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.0027 | 0.0032 | 合格 |
| 四氯化碳 | mg/L | <0.0000056 | <0.0000056 | 合格 |
| 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | 合格 |
| 甲醛 | mg/L | <0.04 | <0.04 | 合格 |
| 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | 合格 |
| 氯酸盐 | mg/L | 0.063 | 0.061 | 合格 |
| 色度（铂钴色度 单位） | / | <5 | <5 | 合格 |
| 浑浊度（NTU） | NTU | 0.21 | 0.22 | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| pH | / | 7.44 | 7.43 | 合格 |
| 铝 | mg/L | 0.038 | 0.040 | 合格 |
| 铁 | mg/L | <0.03 | <0.03 | 合格 |
| 锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 合格 |
| 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 锌 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 氯化物 | mg/L | 43.9 | 44.4 | 合格 |
| 硫酸盐 | mg/L | 60.7 | 61.3 | 合格 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 233 | 241 | 合格 |
| 总硬度（以 CaCO ₃ 计） | mg/L | 136 | 132 | 合格 |
| 高锰酸盐指数 （COD _{Mn} 法以 O ₂ 计） | mg/L | 1.47 | 1.51 | 合格 |

| | | | | |
|----------------|------|--------|--------|----|
| 挥发酚类 (以苯酚计) | mg/L | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 总 α 放射性 | Bq/L | <0.005 | <0.005 | 合格 |
| 总 β 放射性 | Bq/L | 0.16 | 0.15 | 合格 |
| 游离余氯 | mg/L | 0.27 | 0.40 | 合格 |
| 总氯 | mg/L | 0.35 | 0.52 | 合格 |

苏州市吴中区水费管理所 3 月二次供水水质检测结果

| 检测项目 | 采样地点 | 采香花苑 | 子胥花园 | 合格情况 |
|--|-----------|------------|------------|------|
| | 采样时间 | 3 月 12 日 | 3 月 12 日 | |
| | 样品状态 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | |
| 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 菌落总数 | cfu/mL | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 砷 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
| 镉 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | 合格 |
| 铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | 合格 |
| 汞 | mg/L | <0.00004 | <0.00004 | 合格 |
| 硒 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
| 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| 氟化物 | mg/L | 0.30 | 0.31 | 合格 |
| 硝酸盐 （以 N 计） | mg/L | 0.682 | 0.704 | 合格 |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.0022 | 0.0035 | 合格 |
| 四氯化碳 | mg/L | <0.0000056 | <0.0000056 | 合格 |
| 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | 合格 |
| 甲醛 | mg/L | <0.04 | <0.04 | 合格 |
| 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | 合格 |
| 氯酸盐 | mg/L | 0.061 | 0.061 | 合格 |
| 色度（铂钴色度 单位） | / | <5 | <5 | 合格 |
| 浑浊度（NTU） | NTU | 0.23 | 0.21 | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| pH | / | 7.45 | 7.42 | 合格 |
| 铝 | mg/L | 0.042 | 0.041 | 合格 |
| 铁 | mg/L | <0.03 | <0.03 | 合格 |
| 锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 合格 |
| 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 锌 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 氯化物 | mg/L | 44.2 | 44.6 | 合格 |
| 硫酸盐 | mg/L | 62.1 | 62.0 | 合格 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 235 | 236 | 合格 |
| 总硬度（以 CaCO ₃ 计） | mg/L | 136 | 140 | 合格 |
| 高锰酸盐指数 （COD _{Mn} 法以 O ₂ 计） | mg/L | 1.52 | 1.50 | 合格 |

| | | | | |
|----------------|------|--------|--------|----|
| 挥发酚类 (以苯酚计) | mg/L | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 总 α 放射性 | Bq/L | <0.005 | <0.005 | 合格 |
| 总 β 放射性 | Bq/L | 0.14 | 0.11 | 合格 |
| 游离余氯 | mg/L | 0.23 | 0.21 | 合格 |
| 总氯 | mg/L | 0.32 | 0.35 | 合格 |

苏州市吴中区水费管理所 3 月二次供水水质检测结果

| 检测项目 | 采样地点 | 云山诗意 | 雀梅花园 | 合格情况 |
|--|-----------|------------|------------|------|
| | 采样时间 | 3 月 12 日 | 3 月 12 日 | |
| | 样品状态 | 无色、无嗅、清 | 无色、无嗅、清 | |
| 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 菌落总数 | cfu/mL | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 砷 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
| 镉 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | 合格 |
| 铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | 合格 |
| 汞 | mg/L | <0.00004 | <0.00004 | 合格 |
| 硒 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
| 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| 氟化物 | mg/L | 0.31 | 0.30 | 合格 |
| 硝酸盐 （以 N 计） | mg/L | 0.704 | 0.706 | 合格 |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.0027 | 0.0027 | 合格 |
| 四氯化碳 | mg/L | <0.0000056 | <0.0000056 | 合格 |
| 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | 合格 |
| 甲醛 | mg/L | <0.04 | <0.04 | 合格 |
| 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | 合格 |
| 氯酸盐 | mg/L | 0.064 | 0.064 | 合格 |
| 色度（铂钴色度 单位） | / | <5 | <5 | 合格 |
| 浑浊度（NTU） | NTU | 0.19 | 0.21 | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| pH | / | 7.45 | 7.44 | 合格 |
| 铝 | mg/L | 0.042 | 0.039 | 合格 |
| 铁 | mg/L | <0.03 | <0.03 | 合格 |
| 锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 合格 |
| 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 锌 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 氯化物 | mg/L | 44.2 | 44.2 | 合格 |
| 硫酸盐 | mg/L | 61.5 | 61.4 | 合格 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 239 | 234 | 合格 |
| 总硬度（以 CaCO ₃ 计） | mg/L | 126 | 130 | 合格 |
| 高锰酸盐指数 （COD _{Mn} 法以 O ₂ 计） | mg/L | 1.59 | 1.49 | 合格 |

| | | | | |
|----------------|------|--------|--------|----|
| 挥发酚类 (以苯酚计) | mg/L | <0.002 | <0.002 | 合格 |
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 合格 |
| 总 α 放射性 | Bq/L | <0.005 | <0.005 | 合格 |
| 总 β 放射性 | Bq/L | 0.12 | 0.13 | 合格 |
| 游离余氯 | mg/L | 0.19 | 0.22 | 合格 |
| 总氯 | mg/L | 0.30 | 0.33 | 合格 |